

## リレー詳細

## 制御ユニット

Ry1:停電通報リレー。。。。。消火装置の一次側電源遮断時作動 Ry5:火災通報リレー。。。。センサー作動又は起動押釦操作時作動 Ry6:機械停止リレー。。。。。消火剤放出条件成立時作動

電源ユニット(異常。自手通報端子台)

RY1:異常通報リレー・・・・センサー断線、消火剤容器減圧時作動

RY2:自動通報リレー。。。。自動時出力

	ı				_	_		_
	No. Parts Name(部品名) Mate		erial(材質)	Q'TY Remarks(		narks(備考)		
		Date(日付)	Scale	(尺度)	DSGN'D(設計)	CHK'D	(検図)	APRV'D(承認)
キャビネックスEN2 外部機器接続図 3~18EN2 一体型 Model(型式): CPX-4EN2		2012.09.25	NO	NE	Shimada	lwar	nishi	Kosakai
	HATSUTA SEISAKUSHO CO.,LTD (株)初田製作所			Drawing No.(図番)				
				.,∟۱レ.	CXR-50003-2			